

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
Berichtsjahr: 2021



Laut §14 Abs.1 Z.7 und Z.8 und beziehungsweise auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VD) hat jeder Verteilnetzbetreiber die

- <-> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die
- <-> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI

gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Elektrizitätswerk Schattwald e.U.** E-Control-Nr. **039**
AT-Nummer **AT005340**

	2019	2020	2021	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	56,19	143,54	29,56	76,43
ASIDI	78,86	195,61	25,92	100,13

Internet Seite der Veröffentlichung:
www.ew-schattwald.at